



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Praça Urias José da Silva, 42 - Centro - CEP 38490-000 - Indianópolis - MG
E-mail: gabinete@indianopolis.mg.gov.br e governo@indianopolis.mg.gov.br

Ofício n.º 45/2025-GP/PMI

Indianópolis-MG, 17 de fevereiro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Marcos Túlio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Indianópolis-MG

Assunto: Indicação n.º 16, de 205-Ofício n.º 28/2025-CM/GP – solicita melhoria no Centro de Saúde Batista Naves, especialmente aquisição de colchões e a troca do transformador de energia.

Senhor Presidente,

Em atenção à indicação em epígrafe, de autoria do vereador Leonardo Alves Vieira, informamos que reconhecemos a importância da demanda e que, para atender às necessidades da unidade de saúde Batista Naves, foi realizado um projeto que determinou a instalação de um transformador trifásico de 200 amperes.

Ressaltamos que qualquer alteração no transformador depende da Concessionária Cemig. Além disso, é necessário um estudo de viabilidade e a elaboração de um projeto por um engenheiro eletricista, uma vez que a instalação de outro transformador exigiria a mudança da amperagem de trifásico para média tensão, o que requer a construção de uma subestação. Dessa forma, realizaremos um estudo técnico para avaliar a real necessidade da substituição do equipamento.

Quanto aos colchões, informamos que, no início de janeiro, obtivemos a doação de novas unidades. No momento, estamos aguardando a confecção dos mesmos para que sejam entregues em breve.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e, na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SELMO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-MG

Protocolo nº 32/2025

Data: 20/02/25 Horário: 16:32

Responsável pelo Protocolo